

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO ĐIỆN TRỞ CHỐNG SÉT

Số chứng nhận: T2022-078

Loại kim thu sét: Bị động

Kiểu kết nối: Bulong, hàn

Vật liệu kết nối: Thép

Kích thước dây dẫn: Ø10

Ngày kiểm tra: 14/01/2025

Vị trí lắp đặt: Nhà xưởng công ty

Người chứng kiến: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Nhân viên công ty

Đơn vị sử dụng:

CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ: Kcn Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Thông tin thiết bị và người đo:

Thiết bị đo	Tem hiệu chuẩn	Thời hạn hiệu chuẩn	Người kiểm tra	GCN phương pháp đo điện trở tiếp đất
Kyoritsu Kew 4105A	XXXX	12- 2026	Nguyễn Duy Mỹ	0739/2019/QTC-TTĐT

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 9385:2012

Kết quả đo:

Lần đo	Điện trở	Điện trở hệ số: 1.2	Kết quả điện trở: $R < 10 \Omega$
Lần đo 1	1.95	2.34	Đạt
Lần đo 2	1.93	2.32	Đạt
Lần đo 3	1.91	2.29	Đạt



Kết luận:

Hệ thống chống sét ở thời điểm kiểm tra đạt yêu cầu theo:

TCVN 9385-2012

Thời gian kiểm tra lần tiếp theo: Ngày 14 tháng 01 năm 2026

Kiểm định viên
(Ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY TNHH VINESH VIỆT NAM
(Giám Đốc)

Nguyễn Duy Mỹ

Phạm Đức Minh



0907884094



admin@vinesh.vn



www.vinesh.vn